



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору (Ростехнадзор)  
**НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о регистрации электроизмерительной лаборатории  
Регистрационный номер 68-НВ / 14-Г от " 17 " декабря 2014 года

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что

**передвижная с переносным комплектом приборов**

*(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)*

электроизмерительная лаборатория **Балаковского филиала "Балаковоатомтехэнерго"**

*(полное наименование предприятия, организации)*

**акционерного общества "Атомтехэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика **5029106714**

Основной государственный регистрационный номер **1075029010187**

записи о государственной регистрации юридического лица

**141011, Московская область, город Мытищи, улица Коммунистическая, дом 23**

*(юридический адрес предприятия, телефон, факс)*

**телефон 8-(8453)-375574, факс 8-(8453)-375573**

зарегистрирована в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора  
с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или)  
электроустановок **вновь вводимых в эксплуатацию и действующих** напряжением **до и выше 1000 В**  
*(до и (или) выше 1000В)*

**эксплуатирующихся в соответствии с**

**Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.**

**Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.**

*(в соответствии с Заявлением о регистрации)*

**Область действия Свидетельства определена в Приложении,  
являющимся неотъемлемой частью Свидетельства**

**Условие действия Свидетельства**

Объем испытаний и измерений по видам оборудования определен в методиках. Свидетельство действительно в течении установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям нормативных документов. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования, места регистрации, изменения имени, места жительства индивидуального предпринимателя, утраты свидетельства, модернизации испытательного оборудования и изменения назначения, предприятие обязано в 15 дневный срок подать заявление о переоформлении Свидетельства о регистрации.

Срок действия Свидетельства установлен до **17** декабря **2017** г.

И.О. заместителя руководителя \_\_\_\_\_

**А.А. Пикалов**

М.П.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о регистрации электроизмерительной лаборатории  
№ 68-НВ / 14 - Г от " 17 " декабря 2014 г.  
(без свидетельства недействительно)

**Область действия Свидетельства:**  
**территория Российской Федерации**

### Перечень разрешенных видов испытаний и измерений

1. Измерение сопротивления изоляции. ( $U_{исп.} = 100В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В$ ).
2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами.
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Испытание силовых кабельных линий и электрооборудования повышенным напряжением.
5. Испытание и измерение генераторов.
6. Испытание и измерение силовых трансформаторов.
7. Испытание и измерение электродвигателей.
8. Испытание и измерение масляных выключателей.
9. Испытание и измерение выключателей нагрузки.
10. Испытание и измерение элегазовых выключателей.
11. Испытание и измерение вакуумных выключателей.
12. Испытание и измерение трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.
13. Проверка срабатывания защиты, при системе питания с заземленной нейтралью TN-C, TN-S, TN-C-S, включает:
  - измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" с последующим определением тока однофазного короткого замыкания.
14. Проверка УЗО.
15. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей током до 12000 А.
16. Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В.

И.О. заместителя руководителя

\_\_\_\_\_

А.А. Пикалов

