



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Московская ул., д. 94, г. Саратов, 410012
Телефон: (845-2) 26-26-61, факс: (845-2) 51-74-90
e-mail: nadzor51@nadzor-saratov.ru
http:www.srvol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844156, ОГРН 1026402664100
ИНН/КПП 6455008195/645201001

Заместителю генерального директора
Балаковского филиала
"Балаковоатомтехэнерго"
ОАО "Атомтехэнерго"
С.Э. Собину

а/я 623, г. Балаково-26, Саратовская область, 413866,
Россия
факс 37-55-73

05.12.2012 № 11-10/8408
На № 04-07/1-1051 от 22.11.2012

О регистрации электроизмерительной
лаборатории

Средне-Волжское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает.

В соответствии с повторным заявлением о регистрации от "22" ноября 2012г.
№04-07/1-1051 электроизмерительная лаборатория Балаковского филиала
"Балаковоатомтехэнерго" Открытого акционерного общества
"Атомтехэнерго" внесена в реестр электроизмерительных лабораторий по
Саратовской области Средне-Волжского управления Ростехнадзора "05"
декабря 2012г №27-СВ/12-О с правом выполнения испытаний и измерений
во вновь вводимых и действующих электроустановках напряжением до и
выше 1000В, эксплуатирующихся в соответствии с

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

(В соответствии с заявлением и представленными методиками)

Перечень видов испытаний и измерений:

(В соответствии с заявлением и представленными методиками)

1. Измерение сопротивления изоляции. ($U_{исп.} = 100В, 250В, 500В, 1000В, 2500В$).
2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами.
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Испытание силовых кабельных линий и электрооборудования повышенным напряжением.
5. Испытания и измерения генераторов.
6. Испытания и измерения силовых трансформаторов.

